

Зарегистрирована

ОНД и ПР по Ефремовскому, Каменскому
и Воловскому районам МЧС России по
Тульской области

*(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)*

"25" 11 2020г.

Регистрационный N 70 714 000 70 00061

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени О.А.Морозова».
Функциональное назначение: Ф 4.1.

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты бюджетное учреждение
(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица ОГРН 1027102873258

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7113009960

Место нахождения объекта защиты РФ, Тульская область, г.Ефремов, ул. Тульское
Шоссе д.14

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при
наличии), которому принадлежит объект защиты 301841, Тульская область, город Ефремов,
улица Тульское шоссе, дом 14, тел. 8(48741) 5-99-22, e-mail: shol-3-71@rambler.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального
ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты,
введенных в эксплуатацию)

Дата ввода объекта в эксплуатацию – 01.09.1972 г

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	2
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 4.1
1.4	Высота здания	13.2
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1873.2 кв.м.
1.7	Объем здания	21713 куб.м.
1.8	Количество этажей	4
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Автоматическая пожарная сигнализация (АПС,) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). ПППОП Сигнал-20 (2шт.), ПКУ С 2000 (1шт.), Блок индексации С 2000-БКИ (1 шт.) Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 (183 шт.), ИПД 3.1М(193 шт.), ИПДЛ-Д-2/4Р (4 компл.), тепловой максимальный ИП 114-5-А2 (4 шт.), ручной ИПР И (14шт.) Оповещатели о пожаре световой (табло) Молния-12 « Выход» (2шт.), громкоговоритель АС-2-1(16шт.), Прибор управления Рокот4(1шт.), Блок базовый</p>

Рупор ДБ (1шт.), Блок абонентский Рупор ДТ (8 шт.), Резервное питание Блок питания БИРП 30 (1шт.), Блок питания РЕЗЕРВ 12/3 и РИП-24.
 Пожарный гидрант (1шт.)
 ОП 4(3) (24шт.)

2.

Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

не проводился

3.

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

не проводилась

4.

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты

Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

СП 4.13130.2013 « Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и

выполняется

		конструктивным решениям» (пункты 1,2,3, и т.д.)	
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункты 1,2,3, и т.д.)	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным конструктивным решениям» пункты 1,2,3, и т.д.)	выполняется
4.4	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты 1,2,3, и т.д.)	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1,2,3, и т.д.)	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 1,2,3, и т.д.)	выполняется

		12.12.2007 №645 (пункты 1,2,3, и т.д.) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи, части)	
--	--	---	--

Настоящая декларация разработана

Директор МКОУ «СШ№3»
Горелова Т.А.

Должность, фамилия, имя, отчество


(Подпись)

20²⁰ НОЯБРЯ 2020 г.

